

SI 448 part 1

February 1996

Draft Amendment No. 1

July 2019

תקן ישראלי ת"י 448 חלק 1

שבת התשנ"ו – פברואר 1996

טיוטה לגיליון תיקון מס' 1

יולי 2019

הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי

Fire hydrant: Fire valve

מסמך זה הוא הצעה בלבד

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



02/07/19

שא/זג

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' 03-6465154, פקס' 03-6412762, www.sii.org.il

w-2013

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את

התקן הישראלי ת"י 448 חלק 1 מפברואר 1996

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכונים נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדות הטכניות האלה:

הוועדה הטכנית 913 – מגופים, שסתומים וברזים, בהרכב זה:

איגוד התעשייה הקיבוצית	-	גיורא נאור
איגוד לשכות המסחר	-	יעקב בירותי, טוביה כץ
איגוד מנהלי מפעלי המים	-	אהרון רוזנברג
ארגון עובדי המים	-	טיטו גרגו
המועצה הישראלית לצרכנות	-	דן בויסנר
התאחדות התעשיינים בישראל	-	שמעון אלבז, מישל אלוש, ליאון גולדשטיין
מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה	-	אירה וייס
מקורות	-	אבי אביטל
רשות המים	-	אמיר שישה (יו"ר)

הוועדה הטכנית 5913 – מגופים, שסתומים וברזים, בהרכב זה:

איגוד לשכות המסחר	-	יעקב בירותי, יהודה מייטליס
המועצה הישראלית לצרכנות	-	לוי פרנקל
התאחדות התעשיינים בישראל	-	שמעון אלבז, שי זבידה
מי מרום	-	שי סופר
מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה	-	דביר זמל
משרד הבינוי והשיכון	-	גבי וכטר
משרד הכלכלה והתעשייה	-	נטלי רובינשטיין
מקורות	-	אבי אביטל
רשות ההסתדרות לצרכנות	-	יעקב בארי
רשות המים	-	אמיר שישה (יו"ר)

טלי בלובוקוב וקסניה מולוקנדוב ריכזו את עבודת הכנת גיליון התיקון.

פרק א – עניינים כלליים

1.2. אזכורים

לרשימת האזכורים יוסף:

תקנים לאומיים

AS 2129 - Flanges for pipes, valves and fittings

פרק ב – מבנה ומידות

2.4. חומרים

- בשורה הראשונה, ההפניה להערת השוליים (7) תושמט.
- הערת השוליים (7) תושמט.

2.5. אוגנים ותבריגים

2.5.1. אוגנים

- בסוף השורה הראשונה, ההפניה להערת השוליים (8) תושמט.
 - הערת השוליים (8) תושמט.
 - בסוף הסעיף יוסף:
- בפרויקטים חדשים ייעשה שימוש באוגנים המתאימים לתקן הישראלי ת"י 60 חלק 2. לחלופין, ניתן להשתמש באוגנים המתאימים לתקן האוסטרלי AS 2129 במשך שנתיים מיום הכניסה לתוקף של גיליון תיקון זה.
- בתום תקופה זו ייעשה שימוש באוגנים המתאימים לתקן הישראלי ת"י 60 חלק 2 בלבד.