



גילוון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 5824 – מערכות גילוי וاذעקה, בהרכב זה:

- אמנון אדרום, יבגני גולדין – איגוד לשכות המסחר
- יהושע ברנר, ירמי לימור – התאחדות התעשיינים בישראל
- צביקה אגוזי – מהנדסים/אדראיכלים/טכנולוגים
- מנחם בלט ז"ל – מינוי אישי
- אלברט אוזלאי – מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה
- דוד קרייבוס (יו"ר) – משרד הביטחון
- חיים תם – נציבות כבאות והצלה
- תמר דוד – סיסטם - מעבדנת מתקדמות

ניסים אלbez ריכז את עבודה הכתת גילוון התיקון.



הודעה על גילוון תיקון

giloon tikoun zah meudcan at

התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 6 מדצמבר 2009

עדכניות התקן

התקנים הישראלים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאים להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המודרנה המעודכנת של התקן על גילוונות התקון שלו. מסמר המתפרק ברשומות כgiloon tikoun, יכול להיות giloon tikoun נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תיקן ישראלי על עדכונו נקבע לתוקף החל ממועד פרסוםו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או giloon tikoun رسمي (במלואם או בחלקו) נקבע לתוקף 60 ימים מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכינוסה לתוקף.

סימון בתוך התקן



כל המיצר- מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראלים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכוון התקנים הישראלי, לסמן בתוך התקן:

זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכלל אמצעי שהוא, תקן זה או-קטעים/ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכוון התקנים הישראלי.

פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיף התקן האמריקני

אזכורים

- תקנים ישראליים

לאחר אזכור התקן הישראלי ת"י 60079 חלק 11 יוסף האזכור שלහלו:

ת"י 60529 - דרגות ההגנה שספקות מעטפות (קוד IP)

- בסוף הסעיף יוסף:

תקנים לאומיים

ASTM B117-95 - Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

Circuit Emergency Operation .15

15.1. הכתוב בסעיף בחלק העברי של התקן, המתייחס במילים "בכל התקן ידני" והמסתיים במילים "בעת התקנת ההתקן הידני" (השינוי הלאומי יושם^(*)).

Corrosion Tests .22

Outdoor-use signaling boxes .22.3

Salt spray .22.3.3

22.3.3.1. הכתוב בסעיף בחלק העברי של התקן יושם, ובמקומו ייכתב:

בסוף הסעיף יוסף:

אפשר לבדוק את בדיקת התוצאות מי המלח גם בפתח בעל המדינות אלה:

146.5[cm] by 104[cm] by 96/60[cm]

Outdoor-Use Signaling Box Tests .29

Water spray test .29.2

29.2.2. הכתוב בשורות השניה והשלישית בחלק העברי של התקן, המתייחס במילים "בודקים נקוב"

והמסתיים במילים "שעה אחת" יושם, ובמקומו ייכתב:

בודקים את התקן בבדיקה אטימות כמפורט בתקן הישראלי ת"י 60529 סעיף 6.

(הן ב- Degrees of protection against ingress of water indicated by the second characteristic

.(numeral

^(*) המשמעות היא שהסעיף בתקן האמריקאי חל כלשונו.